

Số: 234/PCTT
V/v lệnh vận hành điều tiết
hồ thủy điện Bình Điền

Thừa Thiên Huế, ngày 18 tháng 11 năm 2017

Kính gửi: Công ty cổ phần thủy điện Bình Điền.

Theo tin từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, hiện nay (18/11) ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh mạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo: chiều và đêm ngày 18/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc nước ta. Đến ngày 19/11 không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh Trung Trung Bộ. Dự báo từ ngày 19/11 tại Thừa Thiên Huế có khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, rải rác mưa to, có nơi mưa rất to. Đợt mưa này có khả năng kéo dài trong khoảng 5-7 ngày. Tổng lượng mưa của cả đợt phổ biến 200 - 300mm, có nơi trên 400mm.

Theo báo cáo của nhà máy thủy điện Bình Điền, mực nước hồ thủy điện Bình Điền lúc 07h00 ngày 18/11/2017 là 84,00m, cao hơn mực nước cao nhất trước lũ được quy định của Quy trình vận hành liên hồ chứa lưu vực sông Hương là 3,4m (quy định: 80,6m); lưu lượng đến hồ 179m³/s. Mực nước sông Hương hiện nay 0,52m.

Để đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du, thực hiện theo quy trình vận hành liên hồ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2482/QĐ-TTg ngày 30/12/2015. Trưởng Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh yêu cầu Công ty cổ phần thủy điện Bình Điền vận hành điều tiết, cụ thể như sau:

Vận hành đưa mực nước hồ thủy điện Bình Điền về mực nước cao nhất trước lũ (80,6m) trong khoảng thời gian 72 giờ. Lưu lượng xả điều tiết tăng dần, tránh đột biến, tổng lưu lượng xả qua tràn và qua tua bin khoảng 400m³/s.

Thời gian bắt đầu điều tiết: từ 13 giờ ngày 18/11/2017.

Tùy theo tình hình diễn biến của mưa lũ để điều chỉnh điều tiết cho phù hợp.

Nghiêm cấm toàn bộ hoạt động trên sông Hương từ 9 giờ ngày 18/11/2017.

UBND thị xã Hương Thủy, Hương Trà, UBND huyện Phú Vang và thành phố Huế chỉ đạo các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến của mực nước trên sông Hương để chủ động đối phó (mực nước hạ du sẽ lên trên báo động I). Công an tỉnh chỉ đạo công an đường thủy tuần tra, nghiêm cấm tất cả các hoạt động khai thác cát sỏi, du lịch trên sông để đảm bảo an toàn.

Yêu cầu Công ty cổ phần thủy điện Bình Điền thực hiện khi nhận được lệnh này và thường xuyên cập nhật thông tin báo cáo Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh./.

Lệnh ban hành vào lúc 08h00 ngày 18/11/2017./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Chỉ đạo TW về PCTT (để b/c);
- Tổng cục PCTT (để b/c);
- Tổng cục Thủy lợi (để b/c);
- Vp Tỉnh ủy (để b/c);
- UBND tỉnh (để b/c);
- Trưởng Ban và các PTBan (để b/c);
- Công an tỉnh (công an đường thủy);
- Bộ chỉ huy BDBP tỉnh;
- Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô; Đài KTTV tỉnh;
- Các Sở: NN&PTNT, GTVT, CT, DL, VHHT;
- UBND thị xã Hương Trà, Hương Thủy;
- UBND huyện Phú Vang, UBND thành phố Huế;
- Phòng thời sự VTV8, Đài phát thanh truyền hình tỉnh (TRT);
- Lưu: VT.



Phan Thanh Hùng